ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС BY/112 02.01. ТР004 007.02 00197

Серия BY № 0061626

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия "Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации"; место нахождения: Республика Беларусь, 230003, г. Гродно, ул. Обухова, 3; аттестат аккредитации: № BY/112 007.02 от 15.05.2001, тел.: +375 152 64 31 41; адрес электронной почты (e-mail): csms@csmsgrodno.by

ЗАЯВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"; сведения о регистрации: Зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 500017371; место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231513, г. Щучин, ул. Советская, 15; тел.: +375 1514 2 07 74; адрес электронной почты (e-mail): info@avtoprovod.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Щучинский завод "Автопровод"
место нахождения: Республика Беларусь, Гродненская область, 231513, г. Щучин, ул. Советская, 15

ПРОДУКЦИЯ

кабели силовые гибкие с медными жилами на переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ (условное обозначение марок и конструктивные особенности приведены в приложении 1 к сертификату соответствия, бланк BY № 0032047)
ТУ РБ 05755944-005-93 «Кабели силовые гибкие на напряжение до 1 кВ. Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний: №№ 31б/25, 32б/25, 33б/25, 34б/25, 35б/25 от 17.03.2025 центральной заводской лаборатории открытого акционерного общества «Щучинский завод «Автопровод», аттестат аккредитации № BY/112 2.1579; № Ст 43-2025, № Ст 44-2025 от 14.03.2025 электротехнической лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект», аттестат аккредитации №BY/112 2.0963; акта анализа состояния производства от 05.03.2025 органа по сертификации продукции и услуг Республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № BY/112 007.02 (эксперт-аудитор Боярчук Юрий Федорович).
Схема сертификации - 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Условия хранения – навесы или помещения с температурой от -50 °С до +60 °С и относительной влажностью воздуха 80 % при среднегодовой температуре +27 °С. Срок службы не менее 4 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.03.2025 **ПО** 17.03.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Заместитель директора по стандартизации и сертификации — Самойлик Владимир Александрович

Эксперт - аудитор — Боярчук Юрий Федорович

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина" зак. 74ц-2024, т. 3000

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС BY/112 02.01. ТР004 007.02 00197**

Условное обозначении марки	**Конструктивные особенности**
КГВ, КГВнг(А), КГВнг(А)-LS	изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, сечение жил от 0,75 до 300 мм^2, число жил от 1 до 5
КГВЭ, КГВЭнг(А), КГВЭнг(А)-LS	экранированные, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, сечение жил от 1,0 до 6 мм^2, число жил от 1 до 5
КГтп	изоляция и оболочка из термоэластопласта, сечение жил от 0,75 до 300 мм^2, число жил от 1 до 5
- в кабелях с индексом «нг(А)» поливинилхлоридный пластикат пониженной горючести, - в кабелях с индексом «нг(А)-LS» поливинилхлоридный пластикат пониженной пожарной опасности	

Заместитель директора
по стандартизации и сертификации — Самойлик Владимир Александрович

Эксперт - аудитор — Боярчук Юрий Федорович

Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации» Республиканское унитарное предприятие

РУП "Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Нелогодина" зак. 46ц-2022, т. 1000

Серия BY № 0032047